

דו"ח בדיקה מספר 9913214239

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פומיס ישראל בע"מ - LAVA S.A. ח.פ. : 513587386
 מענו : המסגר 53, תל אביב 61570
 תאריך ההזמנה : 2019/07/02

תאור המוצר

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת
 הדגם הנבדק : פומיס
 ארץ יצור : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/07/02 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 5.10- מוליכות תרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי - שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/07/17

תאריך הפקת דוח

יעקב אבני תפקיד טכנאי בודק

שם המאשר:

דו"ח בדיקה מספר 9913214239

4

2

פומיס ממחצבת יאלי ביוון, למצא לריצוף, בגודל 0-10 מ"מ במשקל 815 ק"ג למ"ק

.

דו"ח בדיקה מספר 9913214239

4

3

הערה	תוצאות	תאור סעיף	מספר סעיף
	מקדם מוליכות חום: $0.172 \text{ W/m} \cdot \text{K}$; המסה ליח. נפח: 815.30 ק"ג/מ^3 ; טמפרטורה ממוצעת: 10.4 מעלות צלזיוס	מוליכות טרמית	5.10

דו"ח בדיקה מספר 9913214239

4

4

נספח לסעיף 5.10


